


POŽÁRNÍ BEZPEČNOST DĚTSKÝCH SKUPIN V KOSTCE

Dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně jsou dětské skupiny, ve kterých se vyskytují děti do věku tří let, považovány za provozy se zvýšeným požárním nebezpečím.



ASOCIACE
PROVOZOVATELŮ
DĚTSKÝCH
SKUPIN

ZALOŽENÍ DĚTSKÉ SKUPINY



Před zahájením provozu dětské skupiny musí dotčená stavba splňovat požadavky zakotvené v požárně bezpečnostním řešení.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ PROSTOR (dle § 23a) vyhl. 23/2008 Sb.)

- ✓ Dětská skupina nesmí být ve vyšším než druhém nadzemním podlaží nebo v podzemním podlaží, pokud z nich nevede únikový východ přímo na volné prostranství.
- ✓ Jedna dětská skupina = jeden požární úsek nebo úsek oddělený konstrukcí s požární odolností aspoň 30 min.
- ✓ Dětská skupina s kapacitou přesahující 12 dětí musí mít alespoň 2 únikové cesty.
- ✓ Je povinný přenosný hasicí přístroj 21A a autonomní požární hlásič v prostorách DS a únikových cest.
- ✓ Na povrchovou stavební úpravu konstrukcí musí být použity materiály se sníženou hořlavostí, nejnižší intenzitou tvorby kouře a bez plamenně hořících kapek.

Požární úsek je vymezen konstrukcemi s požadovanou požární odolností, které omezí šíření požáru (např. SDK konstrukce, zděné stěny, betonové stropy, dveře s požární odolností apod.). Úniková cesta z požárního úseku nemusí nutně vést přímo na volné prostranství.

POVINNÁ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY V DS (zpracovává osoba odborně způsobilá v PO)

CHECKLIST

- dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
- dokumentace zdolávání požárů - musí být schválena hasičským záchranným sborem
- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
- tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek
- požární řád
- dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek
- požární poplachové směrnice
- požární evakuační plán
- požární kniha

POVINNOSTI PROVOZOVATELE DS BĚHEM PROVOZU

PRŮBĚŽNĚ

- **požární hlídka** - určí provozovatel, pokud má DS více než 3 zaměstnance - dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru musí provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru
- **volné únikové cesty a volný přístup** k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu a topení - udržuje provozovatel
- **řádné bezpečnostní značení** ve vztahu k požární ochraně - zajistí provozovatel

2X ROČNĚ

- **preventivní požární prohlídky** - provádí odborně způsobilá osoba v PO, technik PO nebo preventista PO

1X ROČNĚ

- **kontrola provozuschopnosti u přenosných hasicích přístrojů, požárních dveří, detektorů kouře a dalších požárně bezpečnostních zařízení** - zajišťuje provozovatel, provádí odborně způsobilá osoba v PO

1X ZA 2 ROKY

- **školení zaměstnanců o požární ochraně** - provádí provozovatel vždy při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařízení zaměstnance a dále nejméně jednou za 2 roky

1X ZA 3 ROKY

- **školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně** (v souladu s § 4 odst. 2 zákona o požární ochraně)